ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ74.В.00601/22

Серия RU № 0277908

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации «СЗРЦ СЕРТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности», место нахождения: 187021, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН, ГОРОДСКОЙ ПОСЕЛОК ФЁДОРОВСКОЕ, ПРОЕЗД 1-Й ВОСТОЧНЫЙ, ДОМ 10, КОРПУС 1, адрес места осуществления деятельности: 187021, РОССИЯ, Ленинградская обл, Тосненский р-н, гп Фёдоровское, проезд 1-й Восточный, дом 10 корпус 1, регистрационный номер ТРПБ.RU.ПБ74 от 28.12.2015, телефон: +78123095072, адрес электронной почты: info@czrc.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТДС", место нахождения: 188300, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, ГАТЧИНСКИЙ РАЙОН, ГОРОД ГАТЧИНА, УЛИЦА РОЩИНСКАЯ, ДОМ 1, КОРПУС 1, ПОМЕЩЕНИЕ 5, адрес места осуществления деятельности: 188300, РОССИЯ, Ленинградская обл, Гатчинский р-н, г Гатчина, ул 120 Гатчинской дивизии, здание 10, ОГРН: 1154705000966, номер телефона: +7 8126422902, адрес электронной почты: sale@tds-spb.com.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТДС", место нахождения: 188300, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, ГАТЧИНСКИЙ РАЙОН, ГОРОД ГАТЧИНА, УЛИЦА РОЩИНСКАЯ, ДОМ 1, КОРПУС 1, ПОМЕЩЕНИЕ 5, адрес места осуществления деятельности: 188301, РОССИЯ, Ленинградская обл, Гатчинский р-н, г Гатчина, ул 120 Гатчинской дивизии, дом 1, Литер А.

ПРОДУКЦИЯ

Компоненты приборов пожарных управления: шкафы пожарные управления ШУП, состав согласно Приложению №1 на 1 листе (Бланк № 0782628), выпускаемые по ТУ 26.30.50-002.20076784.2021 «Шкафы пожарные управления ШУП».
Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8537 10 980 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола № ППБ-165/05-2022, выданного 19.05.2022 испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Центр подтверждения соответствия «НОРМАТЕСТ» RA.RU.21ЖЭ01; протокола № НМ93-166/05-2022, выданного 17.05.2022 испытательным центром «СЗРЦ ТЕСТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности» RA.RU.21НМ93; акта анализа состояния производства № 041-СС/04-2022, выданного 25.04.2022 органом по сертификации «СЗРЦ СЕРТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности» ТРПБ.RU.ПБ74.
Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний», раздел 7. Условия хранения: при температуре окружающей среды от -50 до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%, срок хранения – не более 24 месяцев. Срок службы не менее 10 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 30.05.2022 **ПО** 29.05.2027 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Федорова Наталия Александровна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Шерикanов Дмитрий Евгеньевич (Ф.И.О.)

АО «Опцион», Москва, 2019 г., «Б». Лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ. ТЗ № 938. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ПБ74.В.00601/22

Серия RU № 0782628

На продукцию, включенную в Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)	Наименование и реквизиты документа (документов), в соответствии с которыми изготовлена продукция
8537 10 980 0	Компоненты приборов пожарных управления: шкафы пожарные управления ШУП:	ТУ 26.30.50-002.20076784.2021 «Шкафы пожарные управления ШУП»

ШУП X - XXX - X - XX - X - X - X

1 2 3 4 5 6 7 8

, где:

1 – **Обозначение типа изделия**
(ШУП – шкаф управления пожарный)

2 – **Обозначение назначения**
(В – управление вентиляторами систем дымогазоудаления и подпора воздуха;
Н – управление насосами;
З – управление задвижками;
К – управление клапанами (огнезадерживающими, дымоудаления, подпора дымоудаления);
Сочетание вышеуказанных букв – комбинированный)

3 – **Количество подключаемых объектов управления (от 1 до 100)**

4 – **Опции***
(П – плавный пуск;
Р – частотное регулирование;
Т – схема «звезда-треугольник»;
Н – обогрев;
А – автоматический ввод резерва электропитания
Д – диспетчеризация)

5 – **Наибольший номинальный ток одного привода в А, от 0.1 до 1000***

6 – **Напряжение электропривода:**
380-415В не указывается, 100-110В – 1; 220-230В - 2;

7 – **Резервный знак, обозначающий тип насоса: повысительная – не указывается; дежурное поддержание давления (жокей насос) – Ж; дренажная – Д;*****

Примечания:

* для шкафов управления пожарными клапанами вместо опций указывается тип привода (П – электромеханический с возвратной пружиной; М – электромагнитный; Р – реверсивный);
** для шкафов управления пожарными клапанами указывается напряжение питания привода клапана В: 6; 12; 24; 48; 220;
*** для шкафов управления пожарными клапанами указывается напряжение командного сигнала В: 6; 12; 24; 48; 220

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Федорова Наталия Александровна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Шериканов Дмитрий Евгеньевич (Ф.И.О.)

АО «Опцион», Москва, 2020 г., «Б». ТЗ № 334.