



ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ПОЖАРНОЙ ЗАДВИЖКОЙ

ШУПЗ1-1_____

ТДС.0200.000-_____

ПАСПОРТ

ТДС.0200.000 ПС

Монтаж и эксплуатацию изделия следует производить в соответствии с руководством по эксплуатации и проектной документацией.

Основные технические характеристики

- Номинальное напряжение электропитания, В, ~220 ^{+10%}/_{-15%};
- Номинальная частота сети, Гц 50±1;
- Число вводных линий 1;
- Число управляемых приводов 1;
- Тип электродвигателей однофазный;
- Номинальный коммутируемый ток силовой цепи, А 1;
- Степень защиты оболочки IP54

Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует безотказную работу в течение 36 месяцев со дня сдачи изделия в эксплуатацию, но не более 42 месяцев со дня выпуска при правильной эксплуатации и при соблюдении потребителем условий, оговоренных настоящим руководством, а также целостности пломб.

В течение гарантийного срока изготовитель бесплатно устраняет дефекты, связанные с изготовлением устройства в кратчайшие технически возможные сроки. Изготовитель не дает гарантий в случаях вандализма и форс-мажорных обстоятельств.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, не ухудшающих технические характеристики.

Комплектность

Наименование	Количество	Примечание
Шкаф ШУПЗ1-1 ТДС.0200.000-_____	1 шт.	
Ключ двери шкафа	1 шт.	
Упаковка	1 шт.	
Руководство по эксплуатации ТДС.0200.000 РЭ	1 экз.	
Паспорт ТДС.0200.000 ПС	1 экз.	
Инструкция по эксплуатации реле контроля напряжения	3 экз.	

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Шкаф управления пожарной задвижкой **ШУПЗ1-1** ТДС.0200.000-_____

заводской номер _____

соответствует конструкторской документации и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска " _____ " _____ 20 ____ г.

М. П.

(подпись и фамилия лица, ответственного за приёмку)



ВНИМАНИЕ!

Перед началом работы со шкафом необходимо ознакомиться с Руководством по эксплуатации, входящим в комплект поставки шкафа.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ВВОДЕ ИЗДЕЛИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Шкаф управления пожарной задвижкой **ШУПЗ1-1** ТДС.0200.000-_____

заводской номер _____ введен в эксплуатацию.

Дата ввода в эксплуатацию " _____ " _____ 20 ____ г.

М. П.

(подпись и фамилия лица, ответственного за эксплуатацию)

Адрес предприятия-изготовителя:

Изготовитель: "ТДС"

**Адрес: 188307, Ленинградская обл., г. Гатчина, ул. 120-й Гатчинской дивизии 1,
тел. +7 (812) 309-47-72, +7 (812) 309-47-73**

e-mail: sale@tds-spb.com, www.tds-spb.com